

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.NB88.B.00004/25



ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ю-МЕТ» (ООО «Ю-МЕТ»).

ОГРН: 1056151016130, ИНН: 6151012866. Место нахождения (адрес юридического лица): 344093, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ТУПОЛЕВА, Д. 16Е, КОМ. 5.15. Адрес места осуществления деятельности: 344093, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ТУПОЛЕВА, Д. 16Е, КОМ. 5.15.

Телефон: +7 (863) 268-75-80. Адрес электронной почты: birs@Birs.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «Ю-МЕТ» (ООО «Ю-МЕТ»).

ОГРН: 1056151016130, ИНН: 6151012866. Место нахождения (адрес юридического лица): 344093, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. РОСТОВ-НА-ДОНУ, УЛ. ТУПОЛЕВА, Д. 16Е, КОМ. 5.15. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 346909, РОССИЯ, РОСТОВСКАЯ ОБЛ., Г. НОВОШАХТИНСК, УЛ. МОЛОДОГВАРДЕЙЦЕВ, Д. 54.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ».

ОГРН: 1167746137118, ИНН: 7719437674. Место нахождения: 108814, РОССИЯ, ГОРОД МОСКВА, КИЛОМЕТР КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ 24-Й (П СОСЕНСКОЕ), ДОМОВЛ 1, СТРОЕНИЕ 1, Э/ПОМ/К/УС 6/ХПП/22/615. Адрес места осуществления деятельности: 108814, РОССИЯ, Г. МОСКВА, П. СОСЕНСКОЕ, КАЛУЖСКОЕ ШОССЕ, 24-Й КМ, ДОМОВЛАДЕНИЕ 1, СТРОЕНИЕ 1, ОФИС 615. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.11NB88.

Телефон: +7 (495) 532-57-17. Адрес электронной почты: info@nlts.ru.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия для отделки потолков «PRiMET» из оцинкованной стали (толщина металла от 0,25 мм до 0,4 мм): рейки различных архитектурных форм, кассеты перфорированные, неперфорированные, ячеистые без покрытия или с защитно-декоративным полимерным покрытием толщиной до 60 мкм, с антибактериальным покрытием толщиной до 60 мкм, выпускаемые по техническим условиям ТУ 25.11.23-003-79227238-2020 «Изделия профилированные для подвесных потолков «PRiMET».

Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 25.11.23

код ТН ВЭД ЕАЭС: --

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № БЦ25-02-19/3 от 19.02.2025 г., выданного испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Биквест-Центр» (аттестат аккредитации № RA.RU.21АН91), акта анализа состояния производства № НЛ123-333.24-01 от 04.12.2024 г., выданного органом по сертификации продукции Общества с ограниченной ответственностью «Национальная Лаборатория» (аттестат аккредитации RA.RU.11NB88).

Схема сертификации: 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Показатели пожарной опасности строительных материалов согласно приложению № 1 на одном листе.

Условия хранения: хранить в закрытых складах, защищенных от атмосферных осадков и почвенной влаги. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий ЖЗ ГОСТ 15150-69, срок хранения до ввода в эксплуатацию – 2 года. Срок гарантии – в течении 12 месяцев с момента начала эксплуатации готового изделия.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 21.02.2025 г. по 20.02.2030 г.




(подпись)

Елистратова Анастасия Викторовна

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Илюшин Алексей Владимирович

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № № RU C-RU.HB88.B.00004/25

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

1. Изделия для отделки потолков «PRiMET» из оцинкованной стали (толщина металла от 0,25 мм до 0,4 мм): рейки различных архитектурных форм, кассеты перфорированные, неперфорированные, ячеистые без покрытия		
Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94 раздел 6 (метод I)	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Негорючие (НГ) материалы

2. Изделия для отделки потолков «PRiMET» из оцинкованной стали (толщина металла от 0,25 мм до 0,4 мм): рейки различных архитектурных форм, кассеты перфорированные, неперфорированные, ячеистые без покрытия или с защитно-декоративным полимерным покрытием толщиной до 60 мкм, с антибактериальным покрытием толщиной до 60 мкм		
Обозначение стандарта (стандартов), номера пунктов стандарта (стандартов) (при необходимости)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Группа воспламеняемости - трудновоспламеняемые (В1)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения.	Группа по дымообразующей способности - с малой дымообразующей способностью (Д1)
ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.20)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	Группа по токсичности продуктов горения - малоопасные (Т1)
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Группа горючести - слабогорючие (Г1)



М.П. Руководитель
(заместитель руководителя) органа
по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)


(подпись)

Елистратова Анастасия Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))


(подпись)

Илюшин Алексей Владимирович
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии))